

Необходимые параметры отметить знаком «х» и/или вписать нужное значение
Данный опросный лист является обязательным приложением к однолинейной схеме
Все неотмеченные параметры завод-изготовитель применяет по своему усмотрению.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

Опросный лист на ЕЭЩ-ЩСН (ВРУ)									
Необходимые параметры отметить знаком «х» и/или вписать нужное значение									
Данный опросный лист является обязательным приложением к однолинейной схеме									
Все неотмеченные параметры завод-изготовитель применяет по своему усмотрению.									
Параметр								Требование заказчика	
Тип автоматических выключателей						Втычной			
						Выкатной			
						Стационарный			
Для шкафов с АВР									
Управление автоматическими выключателями (авт. выключатели оснащены механизированным приводом)				Местное					
				Дистанционное		Тип связи – “Сухой контакт”			
Производитель аппаратуры автоматики, управления, сигнализации						Цифровой канал связи			
						(Необходимо указать интерфейс и протокол, например RS-485 (Modbus RTU))			
Производитель аппаратуры автоматики, управления, сигнализации				Отечественные производители					
				Schneider Electric					
				ABB					
Реализация схемы АВР				Релейно контактная логика					
				Микропроцессорная логика					
				(По умолчанию АВР реализуется на базе ПЛК Zelio Logic, в случае необходимости реализации АВР на другом устройстве необходимо указать его тип. Для свободно программируемых устройств, в том числе для Zelio Logic, необходимо предоставить описание работы АВР, в противном случае устройство не программируется)					
Для шкафов без АВР									
Управление автоматическими выключателями				Местное (ручной привод)					
				Дистанционное (механизированный привод)		Тип связи – “Сухой контакт”			
						Цифровой канал связи			
						(необходимо указать интерфейс и протокол, например RS-485 (Modbus RTU))			
Шкафы отходящих линий									
Ввод отходящих линий						Кабель/Шина			
						Сверху/Снизу			
Наличие промежуточных клемм для подключения силовых кабелей									
Тип расцепителей автоматических выключателей									
Измерения (указать тип измерительных приборов и наименование фидеров на которых требуется установка)									
Учет (указать тип счетчиков и наименование фидеров на которых требуется установка)						Коммерческий			
						Технический			
Световая сигнализация									
Выключатель включен									
Выключатель отключен									
Аварийное отключение (общешкафная лампа)									
Тип автоматических выключателей				Втычной					
				Выкатной					
				Стационарный					
Управление автоматическими выключателями				Местное (ручной привод)					
				Дистанционное (механизированный привод)		Тип связи – “Сухой контакт”			
						Цифровой канал связи			
						(необходимо указать интерфейс и протокол, например RS-485 (Modbus RTU))			
XXXXXXX.0Л									
Лист									
2									

Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Опросный лист на ЕЭЩ-ЩСН (ВРУ)

Необходимые параметры отметить знаком «х» и/или вписать нужное значение
Данный опросный лист является обязательным приложением к однолинейной схеме
Все неотмеченные параметры завод-изготовитель применяет по своему усмотрению.

Список сигналов передаваемых во внешние устройства, системы

Наименование сигнала	Способ передачи (См. примечание 1, 2)				Направление передачи		
	"Сухой контакт"	Аналог. сигнал	RS-485	Ethernet			

1. Для аналоговых сигналов необходимо указать параметр сигнала, например 4–20 мА
2. Для цифровых сигналов необходимо указать протокол связи, например Modbus RT

Контактная информация завода-изготовителя:
ООО "Электрощит"
г.Екатеринбург, 620085, ул. Монтерская, 5а,
E-mail: sales@energobiz.ru
Телефон/Факс: (343) 287-63-83

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						XXXXXXX.01	Лист
							3
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		